



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0316.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Zawór kątowy grzybkowy TYP ZG1**

Zawierający / containing: mosiądz CW617N, POM, ABS, PP, NBR

Przeznaczony do / destined: montażu w sieciach wodociągowych o ciśnieniu do 1 MPa i temperaturze do 40°C

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

KK-POL sp. z o.o. sp.k.
03-589 Warszawa
ul. Gilarska 159

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KK-POL sp. z o.o. sp.k.
03-589 Warszawa
ul. Gilarska 159



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 marca 2023

The date of issue of the certificate: 10th March 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB